

Edital CO.IBER.001.2015

ESCLARECIMENTOS Nº 09

PERGUNTA 1: No item 10.8.4 do Edital é mencionado “Planilha de Preços”. É possível exemplificar essa “Planilha de Preços”?

RESPOSTA 1: A Licitante deverá detalhar sua planilha de preços de tal forma que a mesma inclua todo o escopo de fornecimento mencionado no item 4 do Termo de Referência mencionado no Anexo I do Edital.

PERGUNTA 2: O resultado da licitação para o Edital CO.IBER.001.2015 será publicado em que data?

RESPOSTA 2: A publicação da empresa vencedora será efetuada após a escolha da proposta comercial mais vantajosa, bem como o atendimento aos prazos legais.

PERGUNTA 3: Favor esclarecer se, perante o Edital CO.IBER.001.2015, é obrigatório ao fabricante oferecer luzes diurnas e noturnas em suas WECs ou noturna + sinalização?

RESPOSTA 3: Noturna mais sinalização

PERGUNTA 4: É permitido ao fabricante fornecer o projeto da fundação e não fornecer item o, do Anexo I?


RESPOSTA 4: Mesmo fornecendo o projeto executivo das fundações a Licitante deverá fornecer o diagrama de cargas estáticas e dinâmicas do modelo do aerogerador proposto, conforme alínea “o” do item 4 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), de forma a permitir que a Comissão de Licitação possa compor o projeto básico orçamentário das fundações e definir o Custo da Solução (CS).

PERGUNTA 5: A Wobben Windpower não utiliza a tecnologia com Gear Box em seus aerogeradores, por isso gostaríamos de confirmar qual será o evento de pagamento a ser considerado originalmente o Edital requer: “Comprovação de início de fabricação dos Gear Box – Recebimento material em fábrica 7,00%”.

RESPOSTA 5: No caso da tecnologia que não contenha Gear Box, o percentual de 7% será distribuído nos eventos seguintes

PERGUNTA 6: Se o fabricante enviar um cronograma onde a entrega final das máquinas é mantida, porém as entregas intermediárias diferem do solicitado, é passível de desclassificação?

RESPOSTA 6: A Licitante não será desclassificada, desde que a integração e comissionamento com o Sistema de Transmissão próprio e de terceiros não comprometa o prazo de início da




operação da última máquina do Complexo, que não deverá ultrapassar 30/04/2018, conforme apregoa o Edital.

PERGUNTA 7: Se o fabricante enviar um cronograma onde a entrega final difere do solicitado, é passível de desclassificação?

RESPOSTA 7: Se a entrega final for posterior a 30/04/2018 sim, a Licitante será desclassificada.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016.



Márcio Nascimento Senatore
Presidente Suplente da Comissão de Licitação da IBER